



## **ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 186/2019 – Feas.**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2019.**

**OBJETO:** SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA AQUISIÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE 01 (UM) GERADOR DE EMERGÊNCIA, TRIFÁSICO, 220V, MOTOR DIESEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FEAS PELO PERÍODO DE 12 MESES.

**CRITÉRIO: MENOR PREÇO ITEM.**

**Aos 04 dias do mês de dezembro de 2019,** a Pregoeira devidamente designada efetuou julgamento do Pregão em epígrafe. Após detida análise das propostas, dos lances e, considerando os fatores de julgamento previstos no Edital de Embasamento, bem como a análise do setor requisitante/técnico da Feas – ANEXO I, a Pregoeira resolveu:

**1) Desclassificar** para a empresa **Organização Santana Machado Ltda - Epp**, o(s) item(ns): **ITEM 01:** CÓDIGO 219529 / GERADOR DE EMERGÊNCIA, TRIFÁSICO, 220V, MOTOR DIESEL (EXCLUSIVO ME/EPP), uma vez que o item proposto não atende ao descritivo contido no Anexo I do Edital de Embasamento.

**2) Desclassificar** para a empresa **América Maquinas E Equipamentos Ltda**, o(s) item(ns): **ITEM 01:** CÓDIGO 219529 / GERADOR DE EMERGÊNCIA, TRIFÁSICO, 220V, MOTOR DIESEL (EXCLUSIVO ME/EPP), uma vez que o item proposto não atende ao descritivo contido no Anexo I do Edital de Embasamento.

**\*\*O(s) item(ns): ITEM 01:** CÓDIGO 219529 / GERADOR DE EMERGÊNCIA, TRIFÁSICO, 220V, MOTOR DIESEL (EXCLUSIVO ME/EPP), **não foi(ram) adquirido(s), motivo o qual restou(aram) fracassado(s).**

**\*\*Não houve item(ns) deserto(s).**

**Assim sendo, declaramos o presente certame como Fracassado.** Nada mais tendo a constar, a presente Ata foi assinada pela Pregoeira e Equipe de Apoio.

**KAMILA TOLARI FANECO**

**Pregoeira**

**JANAINA BARRETO FONSECA**

**Equipe de apoio**

**JULIANO EUGENIO DA SILVA**

**Equipe de apoio**



**Licitações**  
R. Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
CEP 81.110-522  
(41) 3316-5967  
kfaneco@feaes.curitiba.pr.gov.br  
www.feaes.curitiba.pr.gov.br



Hospital do Idoso Zilda Arns

R. Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
CEP 81.110-522  
(41) 3316-5909  
www.feaes.curitiba.pr.gov.br

Curitiba, 12 de novembro de 2019

De : Engenharia/Feas


Para: CPL/Feas

Ref.: Análise dos documentos apresentados com características técnicas do equipamento proposto, GRUPO GERADOR GERA POWER BRASIL GF1-12 ofertado pela empresa Silmáquinas, Pregão Eletrônico nº 112/2019 – Feas

Após análise das características operacionais destacadas no manual de operação fornecido em anexo à proposta, avaliando as ações necessárias para a inicialização e a operação do equipamento proposto, consideramos e destacamos a quantidade de manobras e seu grau de detalhamento operacional, apresentado e exigido pelo próprio manual operacional anexo proposta, exigências de funcionamento prévio por determinado período mínimo e sem carga necessário após a partida, necessidade de aumento gradual na velocidade para possibilitar a colocação de carga no equipamento pelo grupo gerador em referência, fatores e características que não atendem a expectativa de simplicidade, garantia e agilidade operacional esperada para um equipamento a ser utilizado em ambiente hospitalar.

O equipamento não possui a praticidade operacional e as características de manutenção e disponibilidade operacional necessárias para uma utilização segura em ambiente Hospitalar, portanto não são compatíveis com a rapidez e agilidade necessárias. O próprio manual do gerador alerta que equipamentos não poderão estar interligados durante a fase de partida e pelo período mínimo de 5 minutos após a partida do gerador, situação que não atende as expectativas das características operacionais e necessidades para a utilização proposta, considerando que o objetivo deste equipamento é atender emergencialmente a alimentação de um sistema de climatização, possibilitando a continuidade operacional do CPD pelo período necessário ao restabelecimento e normalização da alimentação de energia pela concessionária, quando da queda desta, exigindo portanto a imediata operação do sistema de climatização e a consequente garantia operacional do sistema em referência.

Considerando o acima exposto, consideramos a proposta inabilitada.

  
Engº Armando José Ritzdorf de Mello

Engenharia

Hospital do Idoso Zilda Arns

Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba - FEAS

RECEBIDO EM: 12/11/19  
Nome: Fanaina  
Assinatura: [Handwritten Signature]  
Matrícula: A 250 FEAS

89



**Licitações**  
R. Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
CEP 81.110-522  
(41) 3316-5967  
kfaneco@feaes.curitiba.pr.gov.br  
www.feaes.curitiba.pr.gov.br



Hospital do Idoso Zilda Arns

R. Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
CEP 81.110-522  
(41) 3316-5909  
www.feaes.curitiba.pr.gov.br

124  
R

Curitiba, 19 de novembro de 2019


De : Engenharia/Feas

Para: CPL/Feas

Ref.: Análise dos documentos apresentados com características técnicas do equipamento proposto, GERADOR TOYAMA TDWG1212000CXE3D-N ofertado pela empresa AMÉRICA máquinas e equipamentos Ltda, Pregão Eletrônico nº 112/2019 – Feas

Após análise das características técnicas apresentadas em folder integrante à proposta apresentada, identifica - se uma inconformidade no quesito de potência nominal limitada a 11 kva , portanto inferior ao solicitado como potência nominal mínima exigido de 12,5 Kva .

Considerando o acima exposto, consideramos a proposta inabilitada .

  
Engº Armando José Ritzdorf de Mello

**Engenharia**

Hospital do Idoso Zilda Arns

Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba - FEAS